

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU DLA GMINY BOGUSZÓW-GORCE

Gmina Boguszów-Gorce zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego Wałbrzych oraz Boguszów-Gorce, których zarządcą jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W mieście wydrebnione są 4 strefy zaopatrzenia ze względu na pochodzenie wody.

W I półroczu 2021 roku pobrano do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych 12 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz 2 próbki w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także 3 próbki do badań rekontrolnych.

- W strefie Boguszów-Gorce pobrano 2 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A i 1 do badań w zakresie parametrów grupy B w ramach kontroli wewnętrznej, pobór próbek w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PIS zaplanowany jest na II półrocze 2021 r.
- W strefie Wałbrzych 3 pobrano 3 próbki wody w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej, pobór próbek w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PIS zaplanowany jest na II półrocze 2021 r.
- W strefie Wałbrzych 7 pobrano 2 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A i 1 do badań w zakresie parametrów grupy B w ramach kontroli wewnętrznej oraz 1 próbkę wody w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PIS.
- W strefie Wałbrzych 8 pobrano 3 próbki do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę wody w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PIS, a także 3 próbki rekontrolne do badań w kierunku bakterii grupy coli i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.

W I półroczu 2021 r. wydano w sumie 17 orzeczeń o przydatności wody do spożycia przez ludzi. Zakwestionowano 3 próbki wody w strefie Wałbrzych 8 z uwagi na przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody. W 2 próbkach wody pobranych z sieci wodociągowej przy ul. św. Barbary w Starym Lesieńcu w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez PIS stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości odpowiednio (5 i 6 jtk), Wykonane w niewielkim odstępie czasowym rekontrolne badania próbek wody wykazało doprowadzenie wody pod względem mikrobiologicznym do norm sanitarnych. Natomiast w próbce wody pobranej na ujęciu Stary Lesieniec w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa stwierdzono obecność bakterii grupy coli (5 jtk) oraz podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody – 228 jtk (wartość zalecana – 200 jtk w 1 ml wody). Woda nadawała się warunkowo do spożycia. Wykonane w niewielkim odstępie czasowym rekontrolne badania próbki wody na sieci wodociągowej za studnią wykazało doprowadzenie wody pod względem mikrobiologicznym do norm sanitarnych. W lipcu planowany jest pobór próbki rekontrolnej przez PPIS w Wałbrzychu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wałbrzychu
Małgorzata Bąk
Małgorzata Bąk