

UWAGA:

1. Przესćia instalacj! hydrantowej
2. Instalację hydrantowq prowadzić stropy! wykonac w rurze ostonowej
3. Instalację hydrantowq prowadzić w brzdach za wyjqtkiem
4. Pomieszczen zlokalizowanych w

3. Wleśca prześć instalacj!

hydrantowej należy doprowadzić do stanu pierwotnego z podtworzeniem malatury ścian, podłóg i sufitów

4. Odtworzeniu podlega również posadzka wraz z warstwami wykończeniowymi w postaci wykładzin typu tarkiet

		ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce tel 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69	
Budowa instalacji hydraulicznej w budynku sali gimnastycznej przy ul. Reymonta 4 w Boguszowie-Gorach		Inwestor: Gmina Boguszów-Gorce Plac Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce	
Nazwa zadania:		Branża:	
PROJEKTANT: mgr inż. Ewa Agata Nowak		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Sznajder	
Podpis:		Podpis:	
135/02/DW		384/D05/09	
NAZWA RYSUNKU			
RZUT I PĘTRA – – INSTALACJA HYDRANTOWA			
Stadium:		Skala:	
PB		1:100	
Data:		Nr rysunku:	
05.2015r.		2	

