

BRANŻA:			
PROJEKTANT:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	Podpis:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Sznajder	384/D05/09	Podpis:

UWAGA:

1. Przebieg instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w rurze ostonowej.
2. Instalację hydrantową prowadzić w bruzdach za wyjątkiem pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy
3. Miejsca przejść instalacji hydrantowej należy doprowadzić do stanu pierwotnego z odtworzeniem nadłudy ścian, podłóg i sufitów
4. Odtworzeniu podlega również posadzka wraz z warstwą wykończeniową w postaci płytek ceramicznych lub wykładzin typu tarkiet