

|                                        |                          |            |             |
|----------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| BRANŻA:                                |                          |            |             |
| PROJEKTANT:                            | mgr inż. Ewa Agata Nowak | 135/02/DUW | Podpis:     |
| SPRACZUJĄCY:                           | mgr inż. Paweł Szonjder  | 384/DOŚ/09 | Podpis:     |
| NAZWA RYSUNKU                          |                          |            |             |
| RZUT II PIĘTRA – INSTALACJA HYDRANTOWA |                          |            |             |
| Data:                                  | 05.2018r.                | Skala:     | 1:100       |
|                                        | PB                       |            | Nr rysunku: |
|                                        |                          |            | 4           |

UWAGA:

1. Przejszcie instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w rurze osłonowej
2. Instalację hydrantową prowadzić w bruzdach za wyjątkiem pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy
3. Miejsca przejść instalacji hydrantowej należy doprowadzić do stanu pierwotnego z odtworzeniem moliatury ściąg, podłóg i sufitów
4. Odtworzeniu podlega również posadzka wraz z warstwami wykończeniowymi w postaci wykładzin typu tarkiet